

Informacja dot. zmiany minimalnych parametrów urządzenia

Ze względu na liczne zapytania potencjalnych oferentów informujemy, że zmianie ulegają minimalne parametry wymagane dla modułów PV w zakresie okresu gwarancji produktowej. Zmiana polega na skróceniu wymaganego okresu gwarancji produktowej z 20 lat do 15 lat. W związku z powyższym punkt nr 2 Zapytania ofertowego, dotyczący przedmiotu zamówienia, otrzymuje nowe brzmienie, jak poniżej:

„ 2) Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 33 kWp (z zastrzeżeniem, że łączna moc paneli fotowoltaicznych nie może przekroczyć 33 kWp ale nie może być niższa niż 32,7kWp), umiejscowionej na dachu budynku/budynków magazynowych znajdujących się na terenie nieruchomości pod adresem Dąbie 108a.

Szczegółowy opis wraz z minimalnymi parametrami:

- Moc instalacji w zakresie 32,7 kWp - 33 kWp
- Moduły PV o mocy minimum 380Wp każdy, wykonane w technologii monokrystalicznej, z **gwarancją produktową na min. 15 lat;**
- Wielkość pojedynczego modułu nie większa niż 1800 mm x 1100 mm. Dopuszczone mogą być także panele o innych wymiarach pod warunkiem, że pole powierzchni panelu razem z ramą nie przekracza 1,98m²;
- Falownik / falowniki z gwarancją produktową na min. 10 lat;
- Zabezpieczenie AC i DC renomowanych producentów dostępnych na Polskim rynku, montowane na podstawie projektu wykonanego przez uprawnionego elektryka, z minimum 2 letnią gwarancją produktową;
- Konstrukcja montażowa dachowa, z gwarancją produktową na min. 10 lat. Konstrukcja musi być wykonana ze stali nierdzewnej lub być pokryta powłoką antykorozyjną, i posiadać gwarancję antykorozyjną producenta konstrukcji na minimum 20 lat;
- Montaż całości instalacji, z gwarancją na minimum 5 lat oraz zapewnieniem nieodpłatnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji;
- Przygotowanie projektu wykonawczego instalacji oraz uzgodnienie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie;
- Przyłączenie instalacji do sieci energetycznej;
- Przygotowanie kompletu poprawnie przygotowanej dokumentacji zgłoszeniowej do PGE.
- Usytuowanie paneli na dachach w taki sposób, aby maksymalizować uzysk energii.

Lokalizacja inwestycji – Dąbie 108a, 21-400 Łuków.

Kod CPV dla przedmiotu zamówienia: 09332000-5 Instalacje słoneczne. „

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

.....
Jaime Moreh

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania

Zamawiającego